



INFORME DE ENSAYO

Nº de Registro

2022/004770

Datos del destinatario

B46017018

GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA

46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE B46017018

Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 16.02.2022

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: FAURA. Red población. Ayuntamiento de Faura.

Volumen de muestra: 1.000 ML

Tipo de análisis: Anál. Legionella

Fecha recepción de muestra: 17.02.2022

Fecha inicio análisis: 17.02.2022

Fecha final análisis: 27.02.2022

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
Legionella spp	No detectada	ufc/L			ISO 11731:2017

Observaciones:

El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7, Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 527,5 mL.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 01/03/2022

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

www.gamaser.es

gamaser@globalomnium.com



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA UCK9 FMAW H3Y2 34RV

D04b 20220311_FAURA. Red poblacion. Ayuntamiento de Faura.2022-004770_000_LEGIONELLA_FEB

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1



FIRMADO POR

GENERAL DE ANALISIS MATERIALES Y SERVICIOS
S.L.
01/03/2022 (según el firmante)



SELLO

Registrado el 30/03/2022
Nº de entrada 16059 / 2022

Reg. Merc. Valencia Tomo 4954, Libro 2262 Sec.Gral., Folio 159 de la Secc. 8ª, Hoja V-360986. General de Analisis, Materiales y Servicios, S.L. - C.I.F. B-99315577.